

Главное управление МЧС России по Свердловской области
(наименование территориального органа МЧС России)

620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84 т.(343)346-12-60 E-mail: oitp-undso@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОНДиПР Белоярского ГО, ГО Верхнее Дуброво, ГО Заречный УНД и ПР
(наименование органа государственного надзора)

г. Заречный, ул. Лермонтова, 4, тел. (34377) 7-23-76, E-mail: tond-Beloyarka@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 10/1/2

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Черноусовская школа-интернат, реализующая адаптированные основные программы»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по пожарному надзору Юсупова Э.Ш. ОНДиПР Белоярского ГО, ГО В.Дуброво, ГО Заречный № 10 УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области

(наименование органа ГПН)

от « 17 » февраля 2021 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.

« 09 » марта 2021 г. по 10 ч 00 мин. « 24 » марта 2021 г.

проведена проверка

Заместителем начальника ОНДиПР Белоярского ГО, ГО В.Дуброво, ГО Заречный УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области майором внутренней службы Столяровым С.А.

(должность, звание фамилия имя отчество (последнее - при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, инициалы) полному

624044, Свердловская область, Белоярский район, с. Черноусово, ул. Светлая, 1

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления

совместно с Заместителем директора по комплексной безопасности Бетевой Юлией Сергеевной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований ПБ	Отметка (подпись) о выполнении
1.	2.	3.	4.	5.
1	Руководитель организации не обеспечил категорирование помещений складского назначения (1 этаж - помещение № 12, 13 (кабинет СБО и лаборатория согласно технического паспорта); подвал - помещение № 2, 3, 8 (мастерские согласно технического паспорта) по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" с обозначением их категорий на дверях складских помещений	ст. 27 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 12 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.03.2022	
2	В подвале здания III степени огнестойкости помещения № 1 (склад), № 2 (мастерская); № 3 (мастерская), № 7 (склад), № 8 (мастерская), согласно технического паспорта, не отделены от других помещений и коридора противопожарными перегородками 1-го типа (противопожарными дверями)	ст. 59 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 5.4.20 СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты. 5.1.2 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям	01.03.2022	

КОПИЯ
ВЕРНА

	ной безопасности не соответствует требованиям	ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 2 Приказ МЧС России от 16 марта 2020 г. № 171 "Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности"	01.03.2022
4	В здании на путях эвакуации отсутствует аварийное освещение	ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 37 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы; Раздел 7.6 СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение	01.03.2022
5	Не обеспечено ежегодное проведение испытаний системы пожарной сигнализации до их замены в установленном порядке	п. 54 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.03.2022
6	В здании на 1 этаже помещения № 28 (кладовая), № 31, 32 (электрощитовая); на 2 этаже помещение № 28 (кладовая) отсутствуют датчики системы пожарной сигнализации	ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 54 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; Приложение А СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»	01.03.2022

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:


- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Заместитель начальника ОНДиПР Белоярского ГО, ГО Верхнее Дуброво, ГО Заречный УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области Столяров С.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«24» марта 2021г.



Предписание для исполнения получил:


(подпись)

директор Терехина О.С.
(должность, фамилия, инициалы)

« 24 » марта 2021 г.

Телефоны доверия:
МЧС России 8-499-216-99-99
ГУ МЧС России по Свердловской области 8-343-262-99-99
ОНДиПР Белоярского ГО, ГО В. Дуброво, ГО Заречный 8-34377-7-23-76

**КОПИЯ
ВЕРНА**

